

1. Informujemy, że dnia 19 listopada 2008r. wpłynęło pytanie dotyczące zamówienia na „roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne obejmujące remont pokoi mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych, magazynowych, korytarzy na parterze Oddział I i łącznik C” o następującej treści:

„ w specyfikacji technicznej, w części dotyczącej stolarki drzwiowej ST 08.00 mówicie Państwo o załączonym zestawieniu stolarki, zawierającego dokładny opis wymaganych elementów (dane techniczne, itp.), której to niestety nie ma w dokumentacji przetargowej wykazanej na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1. czy takie zestawienie zostanie umieszczone dodatkowo? Czy też nie?.”

2. Odpowiedź zamawiającego.

Zamawiający wymaga zamontowania stolarki drzwiowej o następujących parametrach:

Wymogi drzwi rozwieralnych do pomieszczeń mieszkańców

Konstrukcja skrzydła

Drzwi pełne płaskie, jednoskrzydłowe.

- rama skrzydła – z drewna
- wypełnienie skrzydła – płyta wiórowa
- rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF
- boki oraz góra skrzydła wykończona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła
- skrzydło pokryte wzmocnioną okleiną w kolorze buk
- klamki patentowe, metalowe w kolorze srebrnym
- zamki pod wkładki patentowe
- wkładki patentowe z jednej strony z gałką

Konstrukcja ościeżnicy:

- ościeżnica stała do drzwi wewnętrznych
- do drzwi jednoskrzydłowych
- ościeżnica wykonana z MDF-u
- wyposażona w odpowiednie okucia i akcesoria
- wyposażona w uszczelki
- pokryta wzmocnioną okleiną w kolorze buk

Zestawienie skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, zamkami, klamkami i wkładkami:

Wymogi drzwi przesuwnych do łazienek mieszkańców

Konstrukcja skrzydeł drzwiowych

- skrzydła wewnętrzne wykonane w wersji do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
- otwierane (przesuwane) w prawo lub w lewo
- rama skrzydła –z drewna
- wypełnienie skrzydła – plaster miodu
- rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF
- boki oraz góra skrzydła wykończone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła
- bez zawiasów i przyłgi
- skrzydło pokryte wzmocnioną okleiną w kolorze buk
- w dolnej płaszczyźnie skrzydła – umieszczone tuleje wentylacyjne
- w górnej płaszczyźnie skrzydła – mała ramka z matową, przepuszczającą światło szybką z tworzywa sztucznego
- drzwi bez zamka
- w miejscu klamki pochwyt

Elementy prowadnic do drzwi przesuwnych

- elementy stalowe ocynkowane
- rolki w górnej prowadnicy
- szyna mocowana do ściany na kołkach rozporowych
- szyna maskowana płytą z MDF-u w kolorze buk
- szyna górna systemowa oraz inne elementy związane z prowadzeniem skrzydła z blachy kwasoodpornej
- dolna część prowadnicy nie może stanowić przeszkody dla osób na wózkach inwalidzkich.
-

